

# Vplyv MO34 na životné prostredie

## Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 10/2017	m <sup>3</sup>	2 602		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m <sup>3</sup>	23 340	41 000	56,93 %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

## Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	3,942 kg	*
SO <sub>2</sub>	0,473 kg	*
NO <sub>x</sub>	76,873 kg	*
CO	31,045 kg	*
Celkový organický uhlík	5,174 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	51 871 m <sup>3</sup>	*

Výpuste do životného prostredia  
MO34, október 2017

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	*	90	* %
Nerозpustené látky	mg/l	*	30	* %
BSK <sub>5</sub>	mg/l	*	20	* %

## Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 177,842 t

		Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
z toho:			
- z činnosti závodu MO34	158,237 t	4 000 t	3,96 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	19,605 t	*	*