

Vplyv MO34 na životné prostredie



Vypúšťanie vycistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 2/2018	m ³	1 585		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m ³	3 479	41 000	8,49 %

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK _{Cr}	mg/l	36	90	40 %
Nerozpustené látky	mg/l	18	30	60 %
BSK ₅	mg/l	4	20	20 %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	13,635 kg	*
SO ₂	1,636 kg	*
NO _x	265,886 kg	*
CO	107,377 kg	*
Celkový organický uhlík	17,896 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	179 410 m ³	*

Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 0,794 t

		Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
z toho:			
- z činnosti závodu MO34	0 t	4 000 t	0 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	0,794 t	*	*