



Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty



[nanosievert/hodina]

Lokalita	Dp	Ø Dp za rok 2017
Levice	104 ± 4	101 ± 6
Kalná nad Hronom	102 ± 5	100 ± 6
Nový Tekov	108 ± 5	107 ± 6
Malé Kozmálovce	- ± -	115 ± 6
Veľký Ďur	115 ± 5	111 ± 7
Čifáre	108 ± 5	106 ± 7
Vráble	108 ± 4	105 ± 6
Tajná	103 ± 3	101 ± 6
Červený Hrádok	- ± -	107 ± 6
Nemčiňany	120 ± 4	117 ± 6
Zlaté Moravce	110 ± 4	107 ± 6
Kozárovce	117 ± 3	118 ± 8
Tlmače – Lipník	108 ± 4	106 ± 6
Veľké Kozmálovce	112 ± 5	110 ± 6
EMO	109 ± 4	109 ± 8

TDS M.Kozmálovce – PORUCHA

TDS Červený Hrádok - PORUCHA

Priemerné hodnoty príkonu dávky v iných lokalitách SR

Bratislava	94,7 ± 5,4
Štrbské Pleso	107,3 ± 9,3
Dudince	160,2 ± 28,0
Hurbanovo	71,3 ± 1,2

Rozdiely medzi jednotlivými lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.

Príspevok JE k celkovým dávkam je zanedbateľný.

Vypúšťané znečistenie do toku Hron

Ukazovateľ	Povolená limitná koncentrácia mg/l – – okrem pH a T	Priemerná koncentrácia mg/l – okrem pH a T
CHSK _{Cr}	40	24,80
N-NH ₄	3,0*	0,12
Cl ⁻	100	59,26
BSK ₅	12	2,10
NEL	0,5	<0,10
RL ₁₀₅	1 500	893,30
RL ₅₅₀	1 000	711,60
P _{celk.}	1	0,17
T[°C]	30	25,83
NL	40	10,36
SO ₄ ²⁻	690	403,00
pH	6,0 – 9,0	8,60
Hydrazín	0,5	<0,02
AOX	0,2	<0,05
N-NO ₃ ⁻	16**	5,90

Odber povrchovej vody z toku Hron (m³):
2 468 000

Povrchová voda pre technologické účely je odoberaná z odberného miesta vodnej nádrže Veľké Kozmálovce

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody do toku Hron (m³): 708 263

Emisie do ovzdušia

Nie je predpoklad prekročenia emisných limitov vypúšťaného znečistenia zo zdrojov v prevádzke EMO, stanovených v rozhodnutí orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Produkcia odpadov:

Povolená produkcia nebezpečných odpadov (t/rok): **1200**

Množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov od začiatku roka (t):107,177

Koncentračné hodnoty "p" stanovené z vodoprávneho rozhodnutia OU-NR-OSZP2-2015/043433

*v čase vypúšťania odpadových vôd z neutralizačných nádrží 4,5 mg/l – vypúšťanie bude zisťované vždy pred a tiež počas jednotlivého odberu vzoriek OV

**s možnosťou prekročenia 5 x do roka do hodnoty 22 mg/l



Výpuste rádioaktívnych látok z EMO



Plynné rádioaktívne výpuste

Kvapalnú rádioaktívne výpuste

	Aerosóly [MBq]	Jód ¹³¹ I [MBq]	Vzácné plyny [TBq]	Trícium [GBq]	Ostatné rádionuklidy [MBq]
August	0,2326	0,0212	0,05146	990,7	1,339
Rok 2018	4,583	0,7243	0,4109	8221	12,15
Smerná hodnota	$1,7 \times 10^5$	$6,7 \times 10^4$	$4,1 \times 10^3$	$1,2 \times 10^4$	$1,1 \times 10^3$
Čerpanie smernej hodnoty	0,00270 %	0,00108 %	0,01002 %	68,5 %	1,105 %

V zmysle rozhodnutia č. OOZPŽ/6773/2011, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, sú Slovenské elektrárne, a. s., AE Mochovce povinné v informáciách a správach o rádioaktívite vypúšťaných látok v priebehu roka porovnávať aktivitu vypúšťaných rádioaktívnych látok so stanovenými smernými hodnotami (predtým ročný limit).