

Vplyv MO34 na životné prostredie



Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 12/2018	m ³	2 072		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m ³	22 676	41 000	55,31 %

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK _{Cr}	mg/l	38	90	42,22 %
Nerozpustené látky	mg/l	<10	30	<33,33 %
BSK ₅	mg/l	1,6	20	8 %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	13,953 kg	*
SO ₂	1,674 kg	*
NO _x	272,082 kg	*
CO	109,879 kg	*
Celkový organický uhlík	18,313 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	183 591 m ³	*

Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 51,381 t

		Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
z toho:			
- z činnosti závodu MO34	25,441 t	4 000 t	0,64 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	25,940 t	*	*