

Vplyv MO34 na životné prostredie



Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 2/2019	m ³	2 084		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m ³	4 630	41 000	11,29 %

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK _{Cr}	mg/l	49	90	54,44 %
Nerozpustené látky	mg/l	<10	30	<33,33 %
BSK ₅	mg/l	<0,3	20	<1,5 %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	10,840 kg	*
SO ₂	1,301 kg	*
NO _x	211,381 kg	*
CO	85,365 kg	*
Celkový organický uhlík	14,228 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	142 632 m ³	*

Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 3,295 t

	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
z toho:		
- z činnosti závodu MO34	1,825 t	4 000 t 0,05 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	1,470 t	* *