


Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia

Máj 2026





Atómová elektráreň Mochovce

EMO



Výpuste rádioaktívnych látok

Plynné a kvapalné

EMO

EMO123	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	Jód ¹³¹ (MBq)	Vzácne plyny (TBq)	Trícium (GBq)	Ostatné rádionuklidy (MBq)
Máj 2026	0,24	1,69 x 10 ⁻²	8,75 x 10 ⁻²	2470,3	0,96
Rok 2026	3,94	0,6	4,3 x 10 ⁻¹	6523,0	5,75
Ročná referenčná úroveň	2,55 x 10 ⁵	1,01 x 10 ⁵	6,15 x 10 ³	1,80 x 10 ⁴	1,65 x 10 ³
Čerpanie ročnej referenčnej úrovne	1,54 x 10 ⁻³ %	5,94 x 10 ⁻⁴ %	7,0 x 10 ⁻³ %	36,24 %	3,49 x 10 ⁻¹ %

V zmysle rozhodnutia č. OOPŽ/4603/2019, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, sú Slovenské elektrárne -AE Mochovce povinné v informáciách a správach o rádioaktivite vypúšťaných látok v priebehu roka porovnávať aktivitu vypúšťaných rádioaktívnych látok so stanovenými ročnými referenčnými úrovňami.

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

Lokalita	Dp	Ø Dp za 2025
Levice	101 ± 8	100 ± 8
Kalná nad Hronom	99 ± 8	99 ± 8
Nový Tekov	103 ± 8	102 ± 8
Malé Kozmálovce	116 ± 8	114 ± 8
Veľký Ďur	111 ± 9	109 ± 8
Čífare	107 ± 8	105 ± 8
Vráble	105 ± 8	104 ± 8
Tajná	99 ± 8	98 ± 8
Červený Hrádok	108 ± 9	107 ± 8
Nemčiňany	113 ± 10	112 ± 9
Zlaté Moravce	107 ± 8	107 ± 8
Kozárovce	115 ± 9	114 ± 9
Tlmače – Lipník	106 ± 8	105 ± 8
Veľké Kozmálovce	111 ± 8	109 ± 9
AE Mochovce	110 ± 9	108 ± 9

Príspevok AE Mochovce k celkovým dávkam je zanedbateľný. Rozdiely medzi lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EMO do recipientu **Hron**

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Máj 2026	2 209 000
Máj 2026	547 800
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	10 000 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	***BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	RL ₅₅₀ (mg/l)	**NEL (mg/l)	*Hydrazín (mg/l)	**AOX (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	N-NH ₄ ⁻ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	****T (°C)
Limit	6-9	40	40	12	1 500	1 000	0,5	0,5	0,2	690	4,5 ¹⁾	16 ²⁾	1	100 ³⁾	-	30 ⁴⁾
Nameraná hodnota	8,5	22,7	<10	5,4	1 262	983	<0,1; <0,1	<0,02; <0,02		527	0,49	14,44	0,1	89,4	<0,05; <0,05	20,9; 20,7
Nameraná hodnota	8,4	22,7	<10		880	790				456	0,76	14,71	0,6	79,6		15,4; 15,8
Nameraná hodnota	8,4	19,7	<10		1 034	878				444	0,1	13,15	0,097	80,7		21; 20,7
Nameraná hodnota	8,55	28,4	<10		985	888				360	0,42	14,2	0,19	73,3		23,8; 20,3
Nameraná hodnota																

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	RL ₅₅₀ (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)	SO ₄ ²⁻ (t/rok)	N-NH ₄ ⁻ (t/rok)	N-NO ₃ ⁻ (t/rok)	P _{celk} (t/rok)	Cl ⁻ (t/rok)
Limit	400	400	120	15 000	10 000	5	5	2	6 900	30	160	10	1 200
Bilančné hodnoty (Január - Máj 2026)	48,29	<23,37	8,00	2 199,85	1768,46	<0,22	<0,04	0,08	842,05	<0,84	27,27	0,38	183,07

* analyzuje sa 12x ročne (24 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania
** analyzuje sa 4x ročne (8 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania
*** analyzuje sa 12x ročne
**** meria sa pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

1) v čase vypúšťania odpadových vôd z neutralizačných nádrží 8,0 mg/l – predmetné vypúšťanie bude zisťované vždy pred a tiež počas jednotlivého odberu vzoriek odpadových vôd
2) s možnosťou prekročenia 5x do roka do hodnoty 22 mg/l
3) v zimnom období je povolená hodnota 150 mg/l
4) v mesiacoch jún – september max. 35 °C

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu MO34 do recipientu **Telinský potok**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Máj 2026	4 402
Máj 2026	855
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	41 000

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*CHSK _{Cr} (mg/l)	*NL (mg/l)
Limit	20	90	30
1.Q	19	38	16,4
2.Q	3,9	24	10
3.Q			
4.Q			

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (t/rok)	*CHSK _{Cr} (t/rok)	*NL (t/rok)
Limit	0,7	3,15	1,05
Bilančné hodnoty (Január - Máj 2026)	0,05	0,14	0,06

* analyzuje sa 4x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z chemickej úpravne pitnej vody v Červenom Hrádku do recipientu Širočina

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Január – Máj 2026	6 701
Máj 2026	1 362
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*Cl ⁻ (mg/l)	*CHSK _{Cr} (mg/l)	*NL (mg/l)	*Fe (mg/l)	*Mn (mg/l)
Limit	200	30	40	1,2	0,3
1.Q	6,2	<4,0	<10,0	0,434	0,112
2.Q	3,8	5,1	<10,0	0,493	0,216
3.Q					
4.Q					

Ukazovateľ znečistenia	Cl ⁻ (t/rok)	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	Fe (t/rok)	Mn (t/rok)
Limit	3	0,45	0,6	0,018	0,0045
Bilančné hodnoty (Január - Máj 2026)	0,0335	<0,0305	<0,0670	0,0031	0,0011

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z odkaliska Čifáre do recipientu Telinský potok

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Máj 2026	82 561
Máj 2026	10 907
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	252 288

Ukazovateľ znečistenia	*pH	*NL (mg/l)	*RL ₁₀₅ (mg/l)	*N-NH ₄ ⁻ (mg/l)
Limit	9	40	1 500	0,5
Nameraná hodnota	8,6	<10	481	0,1

Ukazovateľ znečistenia	*NL (t/rok)	*RL ₁₀₅ (t/rok)	*N-NH ₄ ⁻ (t/rok)
Limit	10,092	378,432	0,128
Bilančné hodnoty (Január - Máj 2026)	<0,8256	35,8865	<0,0091

* analyzuje sa 6x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.



Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice

EBO



Výpuste rádioaktívnych látok

Plynné a kvapalné

	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	Jód ¹³¹ (MBq)	Vzácne plyny (TBq)	Trícium (GBq)	Ostatné rádionuklidy (MBq)
Máj 2026	1,601	0,0528	0,353	4413,219	2,051
Rok 2026	2,842	0,1043	1,909	8041,044	10,433
Smerná hodnota	8,0 x 10 ⁴	6,5 x 10 ⁴	2,0 x 10 ³	2,0 x 10 ⁴	1,3 x 10 ⁴
Čerpanie smernej hodnoty	0,00355 %	0,000160 %	0,09547 %	40,21%	0,08 %

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

Lokalita	RS-03	TLD	Ø za r. 1993	Ø RS-03 za r. 2021-2025
Bohunice	82 ± 4	90 ± 8	75 ± 5	78 ± 7
Jaslovce	86 ± 4	73 ± 2	87 ± 6	80 ± 6
Kátlovce 1, 2	91 ± 4	88 ± 3	78 ± 7	90 ± 7
Krakovany	83 ± 4	81 ± 6	84 ± 5	81 ± 6
Malženice/Trakovice	79 ± 4	75 ± 2	77 ± 6	76 ± 6
Nižná 1, 2	95 ± 5	90 ± 2	92 ± 6	94 ± 6
Pečeňady 1, 2	83 ± 4	91 ± 6	77 ± 4	84 ± 6
Piešťany	86 ± 4	76 ± 4	69 ± 4	79 ± 5
Radošovce	87 ± 4	81 ± 4	71 ± 4	81 ± 7
Šulekovo	76 ± 3	67 ± 1	81 ± 6	74 ± 6
Trnava	92 ± 4	94 ± 12	86 ± 6	87 ± 6
Veľké Kostoľany 1-3	81 ± 4	81 ± 2	86 ± 6	82 ± 7
Žilkovce	105 ± 5	105 ± 2	112 ± 3	114 ± 10

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EBO do recipientu **Váh**

EBO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Máj 2026	1 517 660
Máj 2026	242 690
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	4 200 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	N ₂ H ₄ (mg/l)	PAL (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	N-NH ₄ ⁺ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)
Limit	6-9	35	20	8	1 200	2	0,35	2	0,5	350	4	80	1,5	180
Nameraná hodnota	7,81	23,6	<10	4,8	698	0,19	<0,05	<0,10	<0,10	175	<1	16,5	<0,40	83,7
Nameraná hodnota	7,6	23,6	<10	2,10	594	0,14	<0,05	<0,10	<0,10	148	<1	13	<0,40	84,5

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	Fe (t/rok)	NEL (t/rok)	N ₂ H ₄ (t/rok)	PAL (t/rok)	SO ₄ ²⁻ (t/rok)	N-NH ₄ ⁺ (t/rok)	N-NO ₃ ⁻ (t/rok)	P _{celk} (t/rok)	Cl ⁻ (t/rok)
Limit	147	84	33,6	5 040	8,4	1,47	8,4	2,1	1 470	16,8	336	6,3	756
Bilančné hodnoty (Január - Máj 2026)	38,18	15,18	4,25	974,34	0,29	0,70	0,15	0,15	283,04	1,79	37,24	0,63	121,67

Množstvo a kvalita vypúšťaných odluhov cirkulačnej chladiacej vody

EBO

z areálu EBO do recipientu **Dudváh**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január –Máj 2026	-
Máj 2026	-
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 365 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)
Limit	6-9	35	20	1 200	2	0,35	350	1,5	180
Nameraná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nameraná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vypúšťanie odluhu cirkulačnej chladiacej vody je diskontinuálne. Analýzy odpadových vôd sa vykonávajú len v čase vypúšťania. Namerané hodnoty sa zverejňujú len za mesiac v ktorom prebehli analýzy.

Elektrárne Nováky

ENO



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z areálu ENO do recipientu **Novácky potok**

ENO

Odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Január – Máj 2026	2 016
Máj 2026	359
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 000

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV III-2 BIOCLAR B40	ČOV IV-1 ECOWA 50	ČOV X-1 ECOWA 50
*BSK ₅	(mg/l)	50			
*NL	(mg/l)	50			
*N-NH ₄	(mg/l)	30			

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV VIII-1 BIOCLAR B90	ČOV VI-1 ECOWA 300	ČOV IX-2 ECOWA 150
**BSK ₅	(mg/l)	70			
**NL	(mg/l)	80			
**CHSK _{Cr}	(mg/l)	220			

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 4x ročne

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	0,1
Nameraná hodnota	

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z úpravne drenážnych vôd do recipientu **Nitra**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Máj 2026	55 490
Máj 2026	11 288
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	175 200

Ukazovateľ znečistenia	*pH	*NL (mg/l)	*RL ₅₅₀ (mg/l)	*As (mg/l)
Limit	6-9	40	2 000	0,1
Nameraná hodnota				

Ukazovateľ znečistenia	*NL (t/rok)	*RL ₅₅₀ (t/rok)	*As (kg/rok)
Limit	7,008	350,4	17,52
Bilančné hodnoty (Január - Máj 2026)	0,55	84,51	1,11

* analyzuje sa 6x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Elektrárne Vojany

EVO



Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EVO do recipientu **Laborec**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Máj 2026	1 459
Máj 2026	119
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	149 985 216

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	RL ₅₅₀ (mg/l)	NEL (mg/l)	Hydrazín (mg/l)	AOX (mg/l)
Limit	8,5	35	30	5	500	300	0,1	4	0,5
Nameraná hodnota	8,120	19,360	11,060	1,92	214,000	78,000	0,050	0,1	0,017

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	RL ₅₅₀ (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)
Limit	10 500	9 000	1 500	150 000	90 000	30	1 200	150
Bilančné hodnoty (Január - Máj 2026)	0,028	0,016	0,0028	0,312	0,114	0,00007	0,0001	0,00003

Vodné elektrárne



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Bešeňová** do recipientu **Váh**

MVE
Bešeňová

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	1 513
Január - Máj 2026	8 218
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	50 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	0,066

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

PVE
Čierny Váh

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	33 973
Január - Máj 2026	164 594
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	300 000

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ORL 1	ORL 2
*NEL (mg/l)	2	-	-

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV AS – ANACOMB 40	m³
Máj 2026	64
Január - Máj 2026	333
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 927,2

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV BCTS 1	m³
Máj 2026	15
Január - Máj 2026	105
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	403,66

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ČOV AS – ANACOMB 40	ČOV BCTS 1
*BSK ₅ (mg/l)	50		

	ČOV AS – ANACOMB 40	ČOV BCTS 1
Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,12	0,12
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Dobšiná** do recipientu **Vlčia**

PVE
Dobšiná

Priesakové a chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	21 863
Január - Máj 2026	51 359
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,05

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 12x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšina II** do recipientu **VIčia**

MVE
Dobšina II

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	110
Január - Máj 2026	453
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 500

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,05

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,0007
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšina III** do recipientu **Dobšinský potok**

MVE
Dobšina III

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	0
Január - Máj 2026	0,03
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,05

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,00004
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Domaša** do recipientu **Ondava**

VE
Domaša

Chladiace a priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1	TG 2
Máj 2026	2 804	9 923
Január - Máj 2026	25 360	32 919
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	220 000	220 000

Ukazovateľ znečistenia	Limit	TG1	TG2
*NEL (mg/l)	1	0,05	0,05
T (°C)	26	17,1	17,4

Ukazovateľ znečistenia	TG 1	TG2
	NEL (t/rok)	NEL (t/rok)
Limit	0,0551	0,0551
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 12x ročne

** analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Priesakové odpadové vody z podzemných častí elektrárne

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Máj 2026	12
Január - Máj 2026	94
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 150

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,002288
Bilančné hodnoty	-

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica
nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	38
Január - Máj 2026	149
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica
nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	14
Január - Máj 2026	140
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 263

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty	-	-	-

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Horná Streda

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	635
Január - Máj 2026	3 011
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	4
Január - Máj 2026	29
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	946

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Hričov** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Hričov

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	332
Január - Máj 2026	2 747
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	5
Január - Máj 2026	23
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 460

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,0438
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ilava** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Ilava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	24
Január - Máj 2026	388
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	5 100

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Kostolná

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	892
Január - Máj 2026	5 835
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	1
Január - Máj 2026	5
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	946

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliarsky kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	1
Január - Máj 2026	20
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliánsky kanál**

VE
Krpeľany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	818
Január - Máj 2026	9 987
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,015
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová
nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	219
Január - Máj 2026	2 343
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	20 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Nesleduje sa	0
	0
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	45

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová
nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Apríl 2026	12
Január - Apríl 2026	101
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 070

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ladce** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Ladce

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	1
Január - Máj 2026	72
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliensky kanál**

VE
Lipovec

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	2 125
Január - Máj 2026	9 120
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	25 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliarsky kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Marec 2026	15
Január - Marec 2026	22
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

PVE
Liptovská Mara

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1	TG2	TG3	TG4
Máj 2026	209	134	97	61
Január - Máj 2026	1 013	757	2 755	315
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 000	9 000	9 000	9 000

	TG1	TG2	TG3	TG4
Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)
Limit	1	1	1	1
Nameraná hodnota	0,052	0,050	0,050	0,098

* analyzuje sa 2x ročne

Vody zo stanovišť transformátorov

	T1 a T2	T3 a T4
Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)
Limit	1	1
Nameraná hodnota	0,053	0,050

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Máj 2026	13	27
Január - Máj 2026	49	109
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 368,75	2 459,81

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*BSK ₅ (mg/l)
Limit	47	60
Nameraná hodnota	1,4	13,8

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,037	0,074
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 2x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

VE
Madunice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	600
Január - Máj 2026	6 165
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	12 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Apríl 2026	14
Január - Apríl 2026	75
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 280

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Mikšová** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Mikšová

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	664
Január - Máj 2026	2 489
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	13
Január - Máj 2026	74
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 190

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,0657
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nosice** do recipientu **Nosický kanál**

VE
Nosice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	403
Január - Máj 2026	3 048
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,057

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Nové Mesto

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	535
Január - Máj 2026	3 118
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Nové Mesto

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	56
Január - Máj 2026	619
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 577

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,031	0,031	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**

VE
Orava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	108
Január - Máj 2026	1 169
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 500

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,009
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**

VE
Orava

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	21
Január - Máj 2026	57
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Považská Bystrica** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Považská Bystrica

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	327
Január - Máj 2026	2 586
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE
Ružín

Chladiace odpadové vody z chladenia generátora a oleja ložísk

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1 + TG 2
Máj 2026	113 000
Január - Máj 2026	407 500
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 000 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota TG1			
Nameraná hodnota TG2			

Ukazovateľ znečistenia	TG 1	TG2
	NEL (t/rok)	NEL (t/rok)
Limit	0,4	0,4
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Chladiace odpadové vody z vysokotlakových kompresorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	
Máj 2026	274
Január - Máj 2026	923
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,0006
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE
Ružín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	2 037
Január - Máj 2026	9 097
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	13
Január - Máj 2026	96
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	70
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Ružín II** do recipientu **Hornád**

MVE
Ružín II

Chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	68
Január - Máj 2026	606
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	150 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Priesakové odpadové vody a vody z uhlíkovej upchávky

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	160
Január - Máj 2026	630
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,006
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Sučany** do recipientu **Krpeliensky kanál**

VE
Sučany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	727
Január - Máj 2026	6 167
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	25 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Trenčín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	66
Január - Máj 2026	505
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	6 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	21
Január - Máj 2026	99
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 263

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Tvrdošín** do recipientu **Orava**

MVE
Tvrdošín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Máj 2026	324
Január - Máj 2026	2 808
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	