


Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia

Jún 2026





Atómová elektráreň Mochovce

EMO



Výpuste rádioaktívnych látok

Plynné a kvapalné

EMO

EMO1234	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	Jód ¹³¹ (MBq)	Vzácne plyny (TBq)	Trícium (GBq)	Ostatné rádionuklidy (MBq)
Jún 2026	0,25	1,73 x 10 ⁻²	8,82 x 10 ⁻²	1680,5	0,57
Rok 2026	4,18	6,18 x 10 ⁻¹	5,18 x 10 ⁻¹	8203,4	6,32
Ročná referenčná úroveň	3,50 x 10 ⁵	1,34 x 10 ⁵	8,20 x 10 ³	2,40 x 10 ⁴	2,20 x 10 ³
Čerpanie ročnej referenčnej úrovne	1,2 x 10 ⁻³ %	4,61 x 10 ⁻⁴ %	6,32 x 10 ⁻³ %	34,18 %	2,87x 10 ⁻¹ %

V zmysle rozhodnutia č. UVZSR/ORO/1995/5394/2026, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, sú Slovenské elektrárne -AE Mochovce povinné v informáciách a správach o rádioaktivite vypúšťaných látok v priebehu roka porovnávať aktivitu vypúšťaných rádioaktívnych látok so stanovenými ročnými referenčnými úrovňami.

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

Lokalita	Dp	Ø Dp za 2025
Levice	102 ± 7	100 ± 8
Kalná nad Hronom	100 ± 7	99 ± 8
Nový Tekov	103 ± 7	102 ± 8
Malé Kozmálovce	116 ± 8	114 ± 8
Veľký Ďur	111 ± 8	109 ± 8
Čífare	107 ± 7	105 ± 8
Vráble	106 ± 8	104 ± 8
Tajná	98 ± 7	98 ± 8
Červený Hrádok	108 ± 8	107 ± 8
Nemčiňany	113 ± 9	112 ± 9
Zlaté Moravce	107 ± 8	107 ± 8
Kozárovce	114 ± 8	114 ± 9
Tlmače – Lipník	106 ± 8	105 ± 8
Veľké Kozmálovce	111 ± 8	109 ± 9
AE Mochovce	109 ± 8	108 ± 9

Príspevok AE Mochovce k celkovým dávkam je zanedbateľný. Rozdiely medzi lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EMO do recipientu **Hron**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Jún 2026	2 736 100
Jún 2026	527 100
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	10 000 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	***BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	RL ₅₅₀ (mg/l)	**NEL (mg/l)	*Hydrazín (mg/l)	**AOX (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	N-NH ₄ ⁻ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	****T (°C)
Limit	6-9	40	40	12	1 500	1 000	0,5	0,5	0,2	690	4,5 ¹⁾	16 ²⁾	1	100 ³⁾	-	30 ⁴⁾
Nameraná hodnota	8,55	25,9	10	5,4	934	842		<0,02; <0,02	0,035:0,044	412	1,22	13,47	0,097	68,3		20,5; 20,5
Nameraná hodnota	8,4	21,7	10		939	699				368	1,09	13,47	0,07	82,7		23,6; 19,6
Nameraná hodnota	8,55	21,5	11,2		1 088	944				349	01	15,93	0,13	70,2		23,6; 23,1
Nameraná hodnota	8,5	20,9	10		956	832				469	0,83	13,67	0,07	89,2		26,5; 24,8
Nameraná hodnota																

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	RL ₅₅₀ (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)	SO ₄ ²⁻ (t/rok)	N-NH ₄ ⁻ (t/rok)	N-NO ₃ ⁻ (t/rok)	P _{celk} (t/rok)	Cl ⁻ (t/rok)
Limit	400	400	120	15 000	10 000	5	5	2	6 900	30	160	10	1 200
Bilančné hodnoty (Január - Jún 2026)	48,52	<23,27	8,65	2 193,98	1 778,60	<0,22	<0,04	0,09	848,52	<0,99	27,90	0,35	181,47

* analyzuje sa 12x ročne (24 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

** analyzuje sa 4x ročne (8 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

*** analyzuje sa 12x ročne

**** meria sa pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

1) v čase vypúšťania odpadových vôd z neutralizačných nádrží 8,0 mg/l – predmetné vypúšťanie bude zisťované vždy pred a tiež počas jednotlivého odberu vzoriek odpadových vôd

2) s možnosťou prekročenia 5x do roka do hodnoty 22 mg/l

3) v zimnom období je povolená hodnota 150 mg/l

4) v mesiacoch jún – september max. 35 °C

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu MO34 do recipientu **Telinský potok**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Jún 2026	5 536
Jún 2026	934
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	41 000

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*CHSK _{Cr} (mg/l)	*NL (mg/l)
Limit	20	90	30
1.Q	19	38	16,4
2.Q	3,6	24	<10
3.Q			
4.Q			

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (t/rok)	*CHSK _{Cr} (t/rok)	*NL (t/rok)
Limit	0,7	3,15	1,05
Bilančné hodnoty (Január - Jún 2026)	0,06	0,17	0,07

* analyzuje sa 4x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z chemickej úpravne pitnej vody v Červenom Hrádku do recipientu Širočina

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Jún 2026	7 913
Jún 2026	1 212
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*Cl ⁻ (mg/l)	*CHSK _{Cr} (mg/l)	*NL (mg/l)	*Fe (mg/l)	*Mn (mg/l)
Limit	200	30	40	1,2	0,3
1.Q	6,2	<4,0	<10,0	0,434	0,112
2.Q	3,8	5,1	<10,0	0,493	0,216
3.Q					
4.Q					

Ukazovateľ znečistenia	Cl ⁻ (t/rok)	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	Fe (t/rok)	Mn (t/rok)
Limit	3	0,45	0,6	0,018	0,0045
Bilančné hodnoty (Január - Jún 2026)	0,039	0,039	<0,0791	0,0036	0,0013

* analyzuje sa 4x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z odkaliska Čifáre do recipientu Telinský potok

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Jún 2026	96 497
Jún 2026	13 936
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	252 288

Ukazovateľ znečistenia	*pH	*NL (mg/l)	*RL ₁₀₅ (mg/l)	*N-NH ₄ ⁻ (mg/l)
Limit	9	40	1 500	0,5
Nameraná hodnota	-	-	-	-

Ukazovateľ znečistenia	*NL (t/rok)	*RL ₁₀₅ (t/rok)	*N-NH ₄ ⁻ (t/rok)
Limit	10,092	378,432	0,128
Bilančné hodnoty (Január - Jún 2026)	<0,965	41,937	<0,0106

* analyzuje sa 6x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.



Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice

EBO



Výpuste rádioaktívnych látok

Plynné a kvapalné

	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	Jód ¹³¹ (MBq)	Vzácne plyny (TBq)	Trícium (GBq)	Ostatné rádionuklidy (MBq)
Jún 2026	2,750	0,0672	0,384	2349,743	2,773
Rok 2026	5,592	0,1715	2,288	10.390,787	13,206
Smerná hodnota	8,0 x 10 ⁴	6,5 x 10 ⁴	2,0 x 10 ³	2,0 x 10 ⁴	1,3 x 10 ⁴
Čerpanie smernej hodnoty	0,00699 %	0,000264 %	0,11440%	51,954%	0, 102 %

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

Lokalita	RS-03	TLD	Ø za r. 1993	Ø RS-03 za r. 2021-2025
Bohunice	82 ± 4	74 ± 4	75 ± 5	78 ± 7
Jaslovce	86 ± 4	67 ± 5	87 ± 6	80 ± 6
Kátlovce 1, 2	92 ± 4	80 ± 3	78 ± 7	90 ± 7
Krakovany	83 ± 4	74 ± 3	84 ± 5	81 ± 6
Malženice/Trakovice	79 ± 4	72 ± 4	77 ± 6	76 ± 6
Nižná 1, 2	95 ± 4	87 ± 3	92 ± 6	94 ± 6
Pečeňady 1, 2	83 ± 4	79 ± 3	77 ± 4	84 ± 6
Piešťany	86 ± 4	72 ± 1	69 ± 4	79 ± 5
Radošovce	87 ± 4	75 ± 1	71 ± 4	81 ± 7
Šulekovo	76 ± 3	61 ± 3	81 ± 6	74 ± 6
Trnava	92 ± 4	100 ± 6	86 ± 6	87 ± 6
Veľké Kosťany 1-3	81 ± 4	79 ± 3	86 ± 6	82 ± 7
Žilkovce	106 ± 5	95 ± 2	112 ± 3	114 ± 10

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EBO do recipientu **Váh**

EBO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Jún 2026	1 824 327
Jún 2026	306 667
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	4 200 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	N ₂ H ₄ (mg/l)	PAL (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	N-NH ₄ ⁺ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)
Limit	6-9	40	20	8	1 200	2	0,35	2	0,5	350	4	80	1,5	180
Nameraná hodnota	7,40	26,20	<10	2,20	466,00	0,06	<0,05	<0,10	<0,10	159,0	<1,0	21,30	<0,4	76,20
Nameraná hodnota	7,94	25,20	<10	2,60	712,00	0,12	<0,05	<0,10	<0,10	201,0	<1,0	20,10	<0,4	103,0

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	Fe (t/rok)	NEL (t/rok)	N ₂ H ₄ (t/rok)	PAL (t/rok)	SO ₄ ²⁻ (t/rok)	N-NH ₄ ⁺ (t/rok)	N-NO ₃ ⁻ (t/rok)	P _{celk} (t/rok)	Cl ⁻ (t/rok)
Limit	168	84	33,6	5 040	8,4	1,47	8,4	2,1	1 470	16,8	336	6,3	756
Bilančné hodnoty (Január - Jún 2026)	46,06	18,24	4,99	1 155,10	0,32	0,10	0,18	0,18	338,26	2,10	43,60	0,75	149,12

Množstvo a kvalita vypúšťaných odluhov cirkulačnej chladiacej vody

EBO

z areálu EBO do recipientu **Dudváh**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január –Jún 2026	-
Jún 2026	-
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 365 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)
Limit	6-9	40	20	1 200	2	0,35	350	1,5	180
Nameraná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nameraná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vypúšťanie odluhu cirkulačnej chladiacej vody je diskontinuálne. Analýzy odpadových vôd sa vykonávajú len v čase vypúšťania. Namerané hodnoty sa zverejňujú len za mesiac v ktorom prebehli analýzy.

Elektrárne Nováky

ENO



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z areálu ENO do recipientu **Novácky potok**

ENO

Odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Január – Jún 2026	2 209
Jún 2026	193
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 000

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	0,1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV III-2 BIOCLAR B40	ČOV IV-1 ECOWA 50	ČOV X-1 ECOWA 50
*BSK ₅	(mg/l)	50			
*NL	(mg/l)	50			
*N-NH ₄	(mg/l)	30			

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV VIII-1 BIOCLAR B90	ČOV VI-1 ECOWA 300	ČOV IX-2 ECOWA 150
**BSK ₅	(mg/l)	70	2,8	1	1
**NL	(mg/l)	80	<10	14	<10
**CHSK _{Cr}	(mg/l)	220	14,6	17,8	31,3

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z úpravne drenážnych vôd do recipientu **Nitra**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Jún 2026	66 134
Jún 2026	10 644
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	175 200

Ukazovateľ znečistenia	*pH	*NL (mg/l)	*RL ₅₅₀ (mg/l)	*As (mg/l)
Limit	6-9	40	2 000	0,1
Nameraná hodnota	7,88	<10	1 490	<0,024

Ukazovateľ znečistenia	*NL (t/rok)	*RL ₅₅₀ (t/rok)	*As (kg/rok)
Limit	7,008	350,4	17,52
Bilančné hodnoty (Január - Jún 2026)	0,66	99,99	1,41

* analyzuje sa 6x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Elektrárne Vojany

EVO



Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EVO do recipientu **Laborec**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – Jún 2026	1 649
Jún 2026	190
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	149 985 216

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	RL ₅₅₀ (mg/l)	NEL (mg/l)	Hydrazín (mg/l)	AOX (mg/l)
Limit	8,5	35	30	5	500	300	0,1	4	0,5
Nameraná hodnota	8,093	17,800	10,883	1,767	215,333	87,333	0,050	0,100	0,017

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	RL ₅₅₀ (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)
Limit	10 500	9 000	1 500	150 000	90 000	30	1 200	150
Bilančné hodnoty (Január - Jún 2026)	0,029	0,018	0,0029	0,355	0,144	0,00008	0,0002	0,00003

Vodné elektrárne



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Bešeňová** do recipientu **Váh**

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	1 713
Január - Jún 2026	9 931
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	50 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 2x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

PVE
Čierny Váh

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	30 960
Január - Jún 2026	195 554
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	300 000

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ORL 1	ORL 2
*NEL (mg/l)	2	-	-

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

PVE
Čierny Váh

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV AS – ANACOMB 40	m³
Jún 2026	60
Január - Jún 2026	393
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 927,2

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV BCTS 1	m³
Jún 2026	21
Január - Jún 2026	126
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	403,66

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ČOV AS – ANACOMB 40	ČOV BCTS 1
*BSK ₅ (mg/l)	50		

	ČOV AS – ANACOMB 40	ČOV BCTS 1
Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,12	0,12
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Dobšiná** do recipientu **Vlčia**

PVE
Dobšiná

Priesakové a chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	11 657
Január - Jún 2026	81 669
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,05

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 12x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšina II** do recipientu **Vičia**

MVE
Dobšina II

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	118
Január - Jún 2026	681
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 500

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,0007
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšina III** do recipientu **Dobšinský potok**

MVE
Dobšina III

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	8
Január - Jún 2026	20
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,05

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,00004
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Domaša** do recipientu **Ondava**

VE
Domaša

Chladiace a priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1	TG 2
Jún 2026	3 684	9 287
Január - Jún 2026	29 044	42 206
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	220 000	220 000

Ukazovateľ znečistenia	Limit	TG1	TG2
*NEL (mg/l)	1	0,05	0,05
T (°C)	26	16,0	16,0

Ukazovateľ znečistenia	TG 1	TG2
	NEL (t/rok)	NEL (t/rok)
Limit	0,0551	0,0551
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 12x ročne

** analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Priesakové odpadové vody z podzemných častí elektrárne

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Jún 2026	12
Január - Jún 2026	106
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 150

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,002288
Bilančné hodnoty	-

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica
nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	38
Január - Jún 2026	187
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,58

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,10

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica
nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	26
Január - Jún 2026	166
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 263

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty	-	-	-

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Horná Streda

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	2 419
Január - Jún 2026	5 430
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Horná Streda

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	18
Január - Jún 2026	47
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	946

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Hričov** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Hričov

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	394
Január - Jún 2026	3 141
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	5
Január - Jún 2026	33
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 460

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,0438
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ilava** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Ilava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	36
Január - Jún 2026	424
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	5 100

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Kostolná

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	687
Január - Jún 2026	6 522
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	3
Január - Jún 2026	8
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	946

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliarsky kanál**

VE
Krpeľany

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	2
Január - Jún 2026	22
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliensky kanál**

VE
Krpeľany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	1 544
Január - Jún 2026	11 531
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,015
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová
nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	312
Január - Jún 2026	2 655
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	20 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,05

Vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Nesleduje sa	0
	0
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	45

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová
nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	11
Január - Jún 2026	112
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 070

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ladce** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Ladce

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	15
Január - Jún 2026	87
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	
Nameraná hodnota	0,10

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,10

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliensky kanál**

VE
Lipovec

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	1 815
Január - Jún 2026	10 935
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	25 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliarsky kanál**

VE
Lipovec

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	3
Január - Jún 2026	25
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

PVE
Liptovská Mara

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1	TG2	TG3	TG4
Jún 2026	246	179	889	55
Január - Jún 2026	1 259	936	3 644	370
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 000	9 000	9 000	9 000

	TG1	TG2	TG3	TG4
Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)
Limit	1	1	1	1
Nameraná hodnota				

Vody zo stanovišť transformátorov

	T1 a T2	T3 a T4
Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)
Limit	1	1
Nameraná hodnota		

* analyzuje sa 2x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Jún 2026	17	22
Január - Jún 2026	66	131
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 368,75	2 459,81

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*BSK ₅ (mg/l)
Limit	47	60
Nameraná hodnota		

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,037	0,074
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 2x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

VE
Madunice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	876
Január - Jún 2026	7 041
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	12 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	23
Január - Jún 2026	98
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 280

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Mikšová** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Mikšová

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	922
Január - Jún 2026	3 411
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	27
Január - Jún 2026	101
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 190

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,0657
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nosice** do recipientu **Nosický kanál**

VE
Nosice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	603
Január - Jún 2026	3 651
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,057

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Nové Mesto

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	596
Január - Jún 2026	3 714
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Nové Mesto

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	17
Január - Jún 2026	636
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 577

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,031	0,031	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**

VE
Orava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	253
Január - Jún 2026	1 421
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 500

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,009
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**



Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	12
Január - Jún 2026	69
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Považská Bystrica** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Považská Bystrica

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	344
Január - Jún 2026	2 930
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE
Ružín

Chladiace odpadové vody z chladenia generátora a oleja ložísk

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1 + TG 2
Jún 2026	135 480
Január - Jún 2026	542 980
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 000 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota TG1	0,05		
Nameraná hodnota TG2	0,05		

Ukazovateľ znečistenia	TG 1	TG2
	NEL (t/rok)	NEL (t/rok)
Limit	0,4	0,4
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Chladiace odpadové vody z vysokotlakových kompresorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	
Jún 2026	238
Január - Jún 2026	1 161
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	0,05		

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,0006
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE
Ružín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	997
Január - Jún 2026	10 094
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	0,05		

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	17
Január - Jún 2026	113
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	70
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Ružín II** do recipientu **Hornád**

MVE
Ružín II

Chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	194
Január - Jún 2026	800
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	150 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	0,05		

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Priesakové odpadové vody a vody z uhlíkovej upchávky

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	660
Január - Jún 2026	1 290
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota	0,05		

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,006
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Sučany** do recipientu **Krpeliensky kanál**

VE
Sučany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	826
Január - Jún 2026	6 993
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	25 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Trenčín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	74
Január - Jún 2026	579
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	6 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	0,13

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Trenčín

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	28
Január - Jún 2026	127
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 263

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota	10,6	10,0	1,0

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Tvrdošín** do recipientu **Orava**

MVE
Tvrdošín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Jún 2026	702
Január - Jún 2026	3 510
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.