


Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia

August 2026





Atómová elektráreň Mochovce

EMO



Výpuste rádioaktívnych látok

Plynné a kvapalné

EMO

EMO1234	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	Jód ¹³¹ (MBq)	Vzácne plyny (TBq)	Trícium (GBq)	Ostatné rádionuklidy (MBq)
August 2026	4,45	8,31 x 10 ⁻¹	8,87 x 10 ⁻²	2168,8	1,05
Rok 2026	8,87	1,47	6,99 x 10 ⁻¹	12659,6	7,84
Ročná referenčná úroveň	3,50 x 10 ⁵	1,34 x 10 ⁵	8,20 x 10 ³	2,40 x 10 ⁴	2,20 x 10 ³
Čerpanie ročnej referenčnej úrovne	2,54 x 10 ⁻³ %	1,10 x 10 ⁻³ %	8,52 x 10 ⁻³ %	52,7 %	3,57 x 10 ⁻¹ %

V zmysle rozhodnutia č. UVZSR/ORO/1995/5394/2026, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, sú Slovenské elektrárne -AE Mochovce povinné v informáciách a správach o rádioaktivite vypúšťaných látok v priebehu roka porovnávať aktivitu vypúšťaných rádioaktívnych látok so stanovenými ročnými referenčnými úrovňami.

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

Lokalita	Dp	Ø Dp za 2025
Levice	104 ± 7	100 ± 8
Kalná nad Hronom	102 ± 7	99 ± 8
Nový Tekov	105 ± 7	102 ± 8
Malé Kozmálovce	119 ± 8	114 ± 8
Veľký Ďur	115 ± 8	109 ± 8
Čífare	110 ± 8	105 ± 8
Vráble	108 ± 8	104 ± 8
Tajná	101 ± 7	98 ± 8
Červený Hrádok	111 ± 8	107 ± 8
Nemčiňany	116 ± 9	112 ± 9
Zlaté Moravce	111 ± 7	107 ± 8
Kozárovce	117 ± 9	114 ± 9
Tlmače – Lipník	109 ± 8	105 ± 8
Veľké Kozmálovce	115 ± 8	109 ± 9
AE Mochovce	112 ± 8	108 ± 9

Príspevok AE Mochovce k celkovým dávkam je zanedbateľný. Rozdiely medzi lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EMO do recipientu **Hron**

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Január – August 2026	3 936 900
August 2026	575 700
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	10 000 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	***BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	RL ₅₅₀ (mg/l)	**NEL (mg/l)	*Hydrazín (mg/l)	**AOX (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	N-NH ₄ ⁻ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	****T (°C)
Limit	6-9	40	40	12	1 500	1 000	0,5	0,5	0,2	690	4,5 ¹⁾	16 ²⁾	1	100 ³⁾	-	30 ⁴⁾
Nameraná hodnota	8,4	24,4	<10		1 079	851				458	0,87	10,62	0,16	78,1		27,1;25,7
Nameraná hodnota	8,5	20,7	<10	1,8	1 185	947	<0,1	<0,02; <0,02		557	<0,1	6,1	0,16	95		23,2; 23,5
Nameraná hodnota	8,5	20,2	<10		1 066	838				446	<0,1	5,56	0,16	84,1		24,7; 26,3
Nameraná hodnota	8,8	15,6	<10		927	757				442	<0,1	4,76	007	67		23,5; 24,5
Nameraná hodnota																

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	RL ₅₅₀ (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)	SO ₄ ²⁻ (t/rok)	N-NH ₄ ⁻ (t/rok)	N-NO ₃ ⁻ (t/rok)	P _{celk} (t/rok)	Cl ⁻ (t/rok)
Limit	400	400	120	15 000	10 000	5	5	2	6 900	30	160	10	1 200
Bilančné hodnoty (Január - August 2026)	79,62	<39,36	16,141	4 189,845	3 339,47	<0,3936	<0,078	0,152	1 691,157	<1,37	46,097	0,566	326,56

* analyzuje sa 12x ročne (24 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

** analyzuje sa 4x ročne (8 vzoriek) zo vzorky odobranej pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

*** analyzuje sa 12x ročne

**** meria sa pred začatím zlievania a po ukončení zlievania

1) v čase vypúšťania odpadových vôd z neutralizačných nádrží 8,0 mg/l – predmetné vypúšťanie bude zisťované vždy pred a tiež počas jednotlivého odberu vzoriek odpadových vôd

2) s možnosťou prekročenia 5x do roka do hodnoty 22 mg/l

3) v zimnom období je povolená hodnota 150 mg/l

4) v mesiacoch jún – september max. 35 °C

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu MO34 do recipientu **Telinský potok**

EMO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Január – August 2026	6 615
August 2026	639
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	41 000

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*CHSK _{Cr} (mg/l)	*NL (mg/l)
Limit	20	90	30
1.Q	19	38	16,4
2.Q	3,6	24	<10
3.Q	3,2	45	20,8
4.Q			

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (t/rok)	*CHSK _{Cr} (t/rok)	*NL (t/rok)
Limit	0,7	3,15	1,05
Bilančné hodnoty (Január - August 2026)	0,05	0,24	0,10

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z chemickej úpravne pitnej vody v Červenom Hrádku do recipientu Širočina

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – August 2026	11 488
August 2026	1 915
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*Cl ⁻ (mg/l)	*CHSK _{Cr} (mg/l)	*NL (mg/l)	*Fe (mg/l)	*Mn (mg/l)
Limit	200	30	40	1,2	0,3
1.Q	6,2	<4,0	<10,0	0,434	0,112
2.Q	3,8	5,1	<10,0	0,493	0,216
3.Q	7	6,4	<10,0	0,294	0,081
4.Q					

Ukazovateľ znečistenia	Cl ⁻ (t/rok)	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	Fe (t/rok)	Mn (t/rok)
Limit	3	0,45	0,6	0,018	0,0045
Bilančné hodnoty (Január - August 2026)	0,0651	<0,0593	<0,01148	0,00467	0,00156

* analyzuje sa 4x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z odkaliska Čifáre do recipientu Telinský potok

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – August 2026	96 823
August 2026	218
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	252 288

Ukazovateľ znečistenia	*pH	*NL (mg/l)	*RL ₁₀₅ (mg/l)	*N-NH ₄ ⁻ (mg/l)
Limit	9	40	1 500	0,5
Nameraná hodnota	-	-	-	-

Ukazovateľ znečistenia	*NL (t/rok)	*RL ₁₀₅ (t/rok)	*N-NH ₄ ⁻ (t/rok)
Limit	10,092	378,432	0,128
Bilančné hodnoty (Január - August 2026)	<0,9682	42,021	<0,0108

* analyzuje sa 6x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.



Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice

EBO



Výpuste rádioaktívnych látok

Plynné a kvapalné

	Plynné rádioaktívne výpuste			Kvapalné rádioaktívne výpuste	
	Aerosóly (MBq)	Jód ¹³¹ (MBq)	Vzácne plyny (TBq)	Trícium (GBq)	Ostatné rádionuklidy (MBq)
August 2026	0,247	0,0069	0,390	0,862	0,951
Rok 2026	6,675	0,2010	3,084	10.511,767	20,217
Smerná hodnota	8,0 x 10 ⁴	6,5 x 10 ⁴	2,0 x 10 ³	2,0 x 10 ⁴	1,3 x 10 ⁴
Čerpanie smernej hodnoty	0,00834 %	0,000309 %	0,1542%	52,559%	0, 156 %

Príkony dávkového ekvivalentu

Namerané priemerné hodnoty (nanosievert / hodina)

Lokalita	RS-03	TLD	Ø za r. 1993	Ø RS-03 za r. 2021-2025
Bohunice	83 ± 5	78 ± 4	75 ± 5	78 ± 7
Jaslovce	87 ± 4	69 ± 5	87 ± 6	80 ± 6
Kátlovce 1, 2	94 ± 4	85 ± 4	78 ± 7	90 ± 7
Krakovany	84 ± 4	79 ± 3	84 ± 5	81 ± 6
Malženice/Trakovice	80 ± 4	76 ± 4	77 ± 6	76 ± 6
Nižná 1, 2	97 ± 5	78 ± 2	92 ± 6	94 ± 6
Pečeňady 1, 2	84 ± 5	82 ± 4	77 ± 4	84 ± 6
Piešťany	88 ± 4	73 ± 3	69 ± 4	79 ± 5
Radošovce	90 ± 5	79 ± 3	71 ± 4	81 ± 7
Šulekovo	77 ± 4	63 ± 4	81 ± 6	74 ± 6
Trnava	93 ± 4	97 ± 12	86 ± 6	87 ± 6
Veľké Kosťany 1-3	83 ± 4	88 ± 3	86 ± 6	82 ± 7
Žilkovce	108 ± 6	100 ± 3	112 ± 3	114 ± 10

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EBO do recipientu **Váh**

EBO

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – August 2026	2 181 965
August 2026	357 638
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	4 200 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	N ₂ H ₄ (mg/l)	PAL (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	N-NH ₄ ⁺ (mg/l)	N-NO ₃ ⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)
Limit	6-9	40	20	8	1 200	2	0,35	2	0,5	350	4	80	1,5	180
Nameraná hodnota	8,56	22,20	<10	<1,00	682,00	0,13	<0,05	<0,10	<0,10	191,00	<1,00	15,60	<0,40	61,60
Nameraná hodnota	8,19	30,10	<10	1,30	830,00	0,22	<0,05	<0,10	<0,10	258,00	<1,00	16,7	<0,40	97,5

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	Fe (t/rok)	NEL (t/rok)	N ₂ H ₄ (t/rok)	PAL (t/rok)	SO ₄ ²⁻ (t/rok)	N-NH ₄ ⁺ (t/rok)	N-NO ₃ ⁻ (t/rok)	P _{celk} (t/rok)	Cl ⁻ (t/rok)
Limit	168	84	33,6	5 040	8,4	1,47	8,4	2,1	1 470	16,8	336	6,3	756
Bilančné hodnoty (Január - August 2026)	54,58	21,82	5,67	1389,74	0,38	0,12	0,22	0,22	174,98	2,48	50,76	0,90	174,98

Množstvo a kvalita vypúšťaných odluhov cirkulačnej chladiacej vody

EBO

z areálu EBO do recipientu **Dudváh**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – August 2026	150 703
August 2026	150 703
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 365 000

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	Fe (mg/l)	NEL (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	P _{celk} (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)
Limit	6-9	40	20	1 200	2	0,35	350	1,5	180
Nameraná hodnota	8,25	26,6	<10	664	0,075	<0,05	193	<0,4	60,5
Nameraná hodnota	8,04	27,9	<10	673	0,17	0,21	194	<0,4	52,1

Vypúšťanie odluhu cirkulačnej chladiacej vody je diskontinuálne. Analýzy odpadových vôd sa vykonávajú len v čase vypúšťania. Namerané hodnoty sa zverejňujú len za mesiac v ktorom prebehli analýzy.

Elektrárne Nováky

ENO



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z areálu ENO do recipientu **Novácky potok**

ENO

Odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Január – August 2026	2 581
August 2026	178
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 000

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV III-2 BIOCLAR B40	ČOV IV-1 ECOWA 50	ČOV X-1 ECOWA 50
*BSK ₅	(mg/l)	50			
*NL	(mg/l)	50			
*N-NH ₄	(mg/l)	30			

Ukazovateľ znečistenia		Limit	ČOV VIII-1 BIOCLAR B90	ČOV VI-1 ECOWA 300	ČOV IX-2 ECOWA 150
**BSK ₅	(mg/l)	70			
**NL	(mg/l)	80			
**CHSK _{Cr}	(mg/l)	220			

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 4x ročne

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	0,1
Nameraná hodnota	

Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z úpravne drenážnych vôd do recipientu **Nitra**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – August 2026	86 846
August 2026	10 147
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	175 200

Ukazovateľ znečistenia	*pH	*NL (mg/l)	*RL ₅₅₀ (mg/l)	*As (mg/l)
Limit	6-9	40	2 000	0,1
Nameraná hodnota	7,81	<10	1 628	<0,02

Ukazovateľ znečistenia	*NL (t/rok)	*RL ₅₅₀ (t/rok)	*As (kg/rok)
Limit	7,008	350,4	17,52
Bilančné hodnoty (Január - August 2026)	0,87	133,83	1,82

* analyzuje sa 6x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Elektrárne Vojany

EVO



Množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd

z areálu EVO do recipientu **Laborec**

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
Január – August 2026	2 022
August 2026	164
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	149 985 216

Ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr} (mg/l)	NL (mg/l)	BSK ₅ (mg/l)	RL ₁₀₅ (mg/l)	RL ₅₅₀ (mg/l)	NEL (mg/l)	Hydrazín (mg/l)	AOX (mg/l)
Limit	8,5	35	30	5	500	300	0,1	4	0,5
Nameraná hodnota	8,105	15,850	10,663	1,800	227,500	116,750	0,050	0,100	0,017

Ukazovateľ znečistenia	CHSK _{Cr} (t/rok)	NL (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)	RL ₁₀₅ (t/rok)	RL ₅₅₀ (t/rok)	NEL (t/rok)	Hydrazín (t/rok)	AOX (t/rok)
Limit	10 500	9 000	1 500	150 000	90 000	30	1 200	150
Bilančné hodnoty (Január - August 2026)	0,032	0,022	0,0036	0,460	0,236	0,0001	0,0002	0,00003

Vodné elektrárne



Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Bešeňová** do recipientu **Váh**

MVE
Bešeňová

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	2216
Január - August 2026	14 193
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	50 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

PVE
Čierny Váh

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	34 565
Január - August 2026	260 146
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	300 000

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ORL 1	ORL 2
*NEL (mg/l)	2	-	-

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	2
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 2x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Čierny Váh** do recipientu **Čierny Váh**

PVE
Čierny Váh

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV AS – ANACOMB 40	m³
August 2026	39
Január - August 2026	497
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 927,2

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody ČOV BCTS 1	m³
August 2026	6
Január - August 2026	146
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	403,66

Ukazovateľ znečistenia	Limit	ČOV AS – ANACOMB 40	ČOV BCTS 1
*BSK ₅ (mg/l)	50	-	-

Ukazovateľ znečistenia	ČOV AS – ANACOMB 40	ČOV BCTS 1
	BSK ₅ (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,12	0,12
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 1x ročne
Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Dobšiná** do recipientu **Vlčia**

PVE
Dobšiná

Priesakové a chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	19 667
Január - August 2026	123 716
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 12x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšina II** do recipientu **Vičia**

MVE
Dobšina II

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	200
Január - August 2026	908
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 500

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,0007
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Dobšina III** do recipientu **Dobšinský potok**

MVE
Dobšina III

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	0,01
Január - August 2026	20,03
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,00004
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Domaša** do recipientu **Ondava**

VE
Domaša

Chladiace a priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1	TG 2
August 2026	7 104	5 888
Január - August 2026	42 502	55 491
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	220 000	220 000

Ukazovateľ znečistenia	Limit	TG1	TG2
*NEL (mg/l)	1	0,05	0,05
T (°C)	26	16	16

Ukazovateľ znečistenia	TG 1	TG2
	NEL (t/rok)	NEL (t/rok)
Limit	0,0551	0,0551
Bilančné hodnoty	-	-

* analyzuje sa 12x ročne

** analyzuje sa 4x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Priesakové odpadové vody z podzemných častí elektrárne

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m³
August 2026	15
Január - August 2026	137
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 150

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,002288
Bilančné hodnoty	-

Vody z povrchového odtoku

Ukazovateľ znečistenia	**NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica
nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	42
Január - August 2026	279
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Dubnica nad Váhom** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE Dubnica
nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	22
Január - August 2026	230
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 263

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty	-	-	-

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Horná Streda

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	2 879
Január - August 2026	9 763
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Horná Streda** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Horná Streda

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	6
Január - August 2026	81
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	946

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Hričov** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Hričov

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	642
Január - August 2026	4 569
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	12
Január - August 2026	56
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 460

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,0438
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ilava** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Ilava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	7
Január - August 2026	462
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	5 100

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Kostolná

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	627
Január - August 2026	7 902
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kostolná** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Kostolná

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	11
Január - August 2026	25
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	946

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,019	0,019	0,009
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliánsky kanál**

VE
Krpeľany

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	4
Január - August 2026	32
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Krpeľany** do recipientu **Krpeliánsky kanál**

VE
Krpeľany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	2 260
Január - August 2026	15 231
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,015
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová
nad Váhom

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	235
Január - August 2026	3 163
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	20 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
Nesleduje sa	0
	0
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	45

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Kráľová nad Váhom** do recipientu **Váh**

VE Kráľová
nad Váhom

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	21
Január - August 2026	144
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 070

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Ladce** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Ladce

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	1
Január - August 2026	89
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	15 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliensky kanál**

VE
Lipovec

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	1 890
Január - August 2026	14 365
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	25 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Lipovec** do recipientu **Krpeliarsky kanál**

VE
Lipovec

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	38
Január - August 2026	92
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

PVE
Liptovská Mara

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1	TG2	TG3	TG4
August 2026	241	231	1 017	75
Január - August 2026	1 736	1 375	5 665	106
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 000	9 000	9 000	9 000

	TG1	TG2	TG3	TG4
Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)
Limit	1	1	1	1
Nameraná hodnota				

* analyzuje sa 2x ročne

Vody zo stanovišť transformátorov

	T1 a T2	T3 a T4
Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	*NEL (mg/l)
Limit	1	1
Nameraná hodnota		

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Liptovská Mara** do recipientu **Váh**

PVE
Liptovská Mara

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m ³)	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
August 2026	33	20
Január - August 2026	123	174
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 368,75	2 459,81

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*BSK ₅ (mg/l)
Limit	47	60
Nameraná hodnota		

	ČOV EKOL 4	ČOV BIOCLAR
Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,037	0,074
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

VE
Madunice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	498
Január - August 2026	8 300
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	12 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Madunice** do recipientu **Drahovský kanál**

VE
Madunice

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	25
Január - August 2026	147
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 280

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	20,00
Nameraná hodnota			

* analyzuje sa 1x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Mikšová** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Mikšová

Priesakové odpadové vody a vody zo stanovišť transformátorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	522
Január – august 2026	4 883
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	5
Január - August 2026	109
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 190

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	60,00
Nameraná hodnota	-

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,0657
Bilančné hodnoty	-

* analyzuje sa 4x ročne

** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nosice** do recipientu **Nosický kanál**

VE
Nosice

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	828
Január - August 2026	5 234
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Nové Mesto

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	338
Január - August 2026	4 794
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	120 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Nové Mesto** do recipientu **Biskupický kanál**

VE
Nové Mesto

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	28
Január - August 2026	672
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 577

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,031	0,031	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**

VE
Orava

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	315
Január - August 2026	1 777
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	9 500

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,009
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Orava** do recipientu **Orava**

VE
Orava

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	8
Január - August 2026	81
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,015
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Považská Bystrica** do recipientu **Hričovský kanál**

VE
Považská Bystrica

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	235
Január - August 2026	3 461
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	-

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE
Ružín

Chladiace odpadové vody z chladenia generátora a oleja ložísk

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	TG1 + TG 2
August 2026	162,12
Január - August 2026	86 191
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	2 000 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota TG1			
Nameraná hodnota TG2			

Ukazovateľ znečistenia	TG 1	TG2
	NEL (t/rok)	NEL (t/rok)
Limit	0,4	0,4
Bilančné hodnoty		

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Chladiace odpadové vody z vysokotlakových kompresorov

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody (m³)	
August 2026	233
Január - August 2026	1635
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	3 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,0006
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **PVE Ružín** do recipientu **Hornád**

PVE
Ružín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	1 179
Január - August 2026	12 472
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	200 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,04
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	13
Január - August 2026	138
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	500

Ukazovateľ znečistenia	**BSK ₅ (mg/l)
Limit	70
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Ružín II** do recipientu **Hornád**

MVE
Ružín II

Chladiace odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	882
Január - August 2026	2 751
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	150 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 4x ročne
** analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Priesakové odpadové vody a vody z uhlíkovej upchávky

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	110
Január - August 2026	1 560
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)	**Cl ₂ (mg/l)	**AOX (mg/l)
Limit	0,2	0,3	0,5
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,006
Bilančné hodnoty	

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Sučany** do recipientu **Krpeliensky kanál**

VE
Sučany

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	740
Január - August 2026	8 432
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	25 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,025
Bilančné hodnoty	

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Trenčín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	40
Január - August 2026	640
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	6 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

* analyzuje sa 4x ročne

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **VE Trenčín** do recipientu **Kočkovský kanál**

VE
Trenčín

Splaškové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	28
Január - August 2026	176
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	1 263

Ukazovateľ znečistenia	*BSK ₅ (mg/l)	*NL (mg/l)	*N-NH ₄ (mg/l)
Limit	50,00	50,00	30,00
Nameraná hodnota			

Ukazovateľ znečistenia	BSK ₅ (t/rok)	NL (t/rok)	N-NH ₄ (t/rok)
Limit	0,025	0,025	0,013
Bilančné hodnoty			

* analyzuje sa 1x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Množstvo a kvalita vypúšťaných vôd

z **MVE Tvrdošín** do recipientu **Orava**

MVE
Tvrdošín

Priesakové odpadové vody

Skutočne vypustené množstvo odpadovej vody	m ³
August 2026	810
Január - August 2026	5 280
Povolené množstvo vypúšťanej odpadovej vody za rok	30 000

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	

Ukazovateľ znečistenia	NEL (t/rok)
Limit	0,03
Bilančné hodnoty	

* analyzuje sa 2x ročne

Bilančné hodnoty sa uvádzajú až na základe analýzy.

Vody zo stanovišť transformátorov

Ukazovateľ znečistenia	*NEL (mg/l)
Limit	1
Nameraná hodnota	